



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Смоленской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска  
ул. Урицкого, д. 7, г. Смоленск, 214018, тел. факс 8(4812) 38-74-11, 38-74-02  
Телефон «доверия» 34-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Смоленск  
(место составления акта)

“ 27 ” июля 20 18 г.  
(дата составления акта)  
11 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 100

г. Смоленск, ул. Губенко, д.3 (юридический и фактические адреса  
По адресу/адресам: совпадают)  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 100 от 27 июня 2018 года Рябченкова Александра  
Александровича - заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы города Смоленска управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Смоленской области  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
№ 39 «Юбилейный» города Смоленска (далее - МБДОУ «Детский сад № 39 «Юбилейный»)**  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«02» июля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч.;

«10» июля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч.;

«27» июля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.;

(заполняется в случае проведения проверок, филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 3 дня/13 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР города Смоленска УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Алейнова С.И.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

«27» июня 2018 года в 11 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-----  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Попинако Олег Витальевич - начальник отделения

отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 39 «Юбилейный» Алейнова Светлана Иосифовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

**Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

**1. Оборудованные на объекте системы пожарной автоматики: система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) достигли предельного состояния (срок службы систем на момент проверки более 10 лет). («Акт приёма в эксплуатацию пожарно-охранной (пожарной) сигнализации» от 28.12.2007. «Акт проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» от 30.06.2018). Основание: П. 3 Статья 4 «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. от 10.07.2012). Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п. 61. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» ГОСТ Р 54101- 2010, п. 5.1.7.**

**2. Пол в общем коридоре на первом этаже здания (возле пищеблока и прачечной) отделан материалом на полимерной основе (линолеум) с неустановленными (не исследованными) показателями пожарной опасности. Основание: П. 3 Статья 4 «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. от 10.07.2012). Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.134, п.6). Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3, п. 6.25\*.**

**3. Пол в общем коридоре на втором этаже здания отделан материалом на полимерной основе (линолеум) с неустановленными (не исследованными) показателями пожарной опасности. Основание: П. 3 Статья 4 «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. от 10.07.2012). Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",**





ст.134, п.6. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3, п. 6.25\*.

4. Части здания различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (техническое помещение в подвале здания – электрощитовая, не отделена от остальных помещений объекта дверью в противопожарном исполнении). Основание: П. 3 Статья 4 «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. от 10.07.2012). Строительные нормы и правила (СНиП 21-01-97\*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 7.1, п. 7.4. Свод правил (СП 4.13130.2013) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6.

**За выявленные нарушения несёт ответственность должностное лицо – заведующий МБДОУ «Детский сад № 39 «Юбилейный» Алейнова Светлана Иосифовна (Распоряжение Администрации города Смоленска от 13.04.2017 № 461-лс «О назначении на должность Алейновой С.И.»)**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**

**1. Предписание от 27.07.2018 № 100 /1/60 на 4 л. в 1 экз.**



