



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7;
почтовый адрес: 214014, Смоленск, ул. Чаплина, д. 12,
телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16
E-mail: smol@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

Смоленская область, г. Смоленск,
ул. Чаплина, д. 12, каб. 408
(место составления акта)

«24» марта 20 17 г.
(дата составления акта)
11:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 12.1-0067пл-А/0060-2017

По адресу/адресам: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Губенко, д. 3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № С-67-пр от «10» февраля 2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №39

«Юбилейный» города Смоленска (МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридических лиц или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 4 раб. дня / 12 часов, в период с 13.03.2017 по 24.03.2017

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна  13.03.2017 14³⁰

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Новиков Николай Николаевич - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора - ответственный за проведение мероприятий по контролю;

Карпов Андрей Владимирович - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Эксперты и экспертные организации: не привлекались

При проведении проверки присутствовал:

И.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна, действующий на основании распоряжения от 30.01.2017 №107-лс.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В качестве документов, определяющих деятельность организации, представлены:

- копия распоряжения от 30.01.2017 №107-лс.

В ходе проверки рассмотрена представленная документация, проведен визуальный осмотр электроустановок находящихся на балансе и принадлежащих МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный», по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Губенко, д. 3 и выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Эксплуатация электроустановок


№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» согласно приказа от 09.01.2017 №15-осн/д ответственным за электрохозяйство назначен рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Борисов Ю.А. с нарушением действующих правил	п.1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6 (Далее - ПТЭЭП)	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна


2	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» согласно приказа от 09.01.2017 №15-осн/д заместителем ответственным за электрохозяйство назначена заместитель заведующего по АХР Почтарева О.В с нарушением действующих правил, не прошедшая проверку знаний в комиссии Центрального управления Ростехнадзора	ПТЭЭП п.1.2.7	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна
3	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» не имеется паспорта заземляющего устройства здания детского сада	ПТЭЭП п.2.7.15	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна
4	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» не проводятся осмотры заземляющего устройства здания детского сада с выборочным вскрытием грунта с целью определения технического состояния заземляющего устройства с установленной периодичностью не реже одного раза в 12 лет, что подтверждается отсутствием акта результатов осмотра	ПТЭЭП п.2.7.2, п.2.7.8, п.2.7.9, п.2.7.10, п.2.7.11, п.2.7.12	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна
5	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» не осуществляется контроль за наличием и состоянием средств защиты, так как не назначен работник ответственный за их состоянием, что подтверждается отсутствием соответствующего документа	ПТЭЭП п.1.7.2; п.1.4.3 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 №261 (Далее - ИШИСЗ)	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна
6	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» не представлен протокол проверки диэлектрических перчаток (устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП п.1.2.6, п.1.7.3	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна

7	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» графики планово-предупредительных ремонтов основного оборудования и графики осмотров осветительных сетей не оформлены (устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП п.1.6.1, п.2.12.12	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна
8	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» не имеется перечня основного оборудования (устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП п.1.8.2	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна
9	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» не имеется перечня должностей и профессий требующих присвоения 1 группы по электробезопасности (устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП п.1.4.4	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна
10	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» не проводится освидетельствование оборудования с истекшим сроком эксплуатации, что подтверждается отсутствием актов установленной формы	ПТЭЭП п.1.6.7	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна
11	Организацией ООО «Наладчик» проведены испытания для заказчика МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» от 23.09.2016, что подтверждается протоколами №7/924, №7/925, №7/926, №7/927, однако в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям отсутствует запись о проведении данных испытаний в соответствии с действующими правилами	ПТЭЭП п.1.7.2; п. 4.1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н (Далее - ПОТЭ)	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна
12	МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» в представленном протоколе №7/924 от 26.09.2016г. (проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки) отсутствуют замеры металлических поддонов установленных в туалетных комнатах здания детского сада	ПТЭЭП п.3.6.1, приложение 3 п.28.10	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна

13	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» в электрощитовой расположенной в подвальном помещении здания детского сада в РЩ-0,4 кВ не откалиброваны в соответствии с нагрузками плавкие вставки предохранителей, отсутствуют надписи указывающие номинальный ток плавких вставок», что подтверждается фототаблицей №1 от 14.03.2017 15:46	ПТЭЭП п.1.7.2; п.3.1.7, п.3.1.8 Правил устройства электроустановок (шестое издание), утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №204 (Далее - ПУЭ)	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна
14	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» в подвале здания детского сада на осветительной сети соединение электропроводки светильников выполнено вне распределительной коробки с применением «скруток», что подтверждается фототаблицей №2 от 14.03.2017 15:51	ПТЭЭП п.1.7.2, ПУЭ п.2.1.21 изд.6	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна
15	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» светильники установленные в подвале здания детского сада в количестве 2-х шт. не укомплектованы защитными плафонами, что подтверждается фототаблицей №3, №4 от 14.03.2017 15:50, 15:54	ПТЭЭП п.2.12.7	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна
16	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» в подвале здания детского сада открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет, что подтверждается фототаблицей №5 от 14.03.2017 15:46	ПТЭЭП п.2.7.7	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна
17	В МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» в помещении пищеблока присоединение защитных проводников не обеспечивает надежного контакта (более двух проводников подсоединено под один болт), что подтверждается фототаблицей №6 от 14.03.2017 15:58	ПТЭЭП п.1.7.2, ГОСТ 10434	Юридическое лицо: МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный»; должностное лицо: и.о. заведующего Алейнова Светлана Иосифовна

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. копия распоряжения от 30.01.2011 №107-лс;
2. копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №39 «Юбилейный» города Смоленска на 2015-2017 годы;
3. копия энергетического паспорта за апрель 2012г. составленный ООО «ГарантСервис» Рег. №Э-113-17.05.0012-029-00004;
4. копия контракта на энергоснабжение № 6750200124 от 27.02.2017;
5. копия приказа от 09.01.2017 №15-осн/д;
6. копия протокола проверки знаний от 06.12.2011 №2923;
6. копия выписки из приказа о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство от 09.01.2017 №15-осн/д;
7. копия удостоверения заместителя заведующего по АХР Почтаревой О.В.;
8. копия приказа от 09.01.2017 №8/2-од;
9. копия журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;
10. копия технического отчета профилактические испытания электрооборудования МБДОУ «Детский сад №39 «Юбилейный» за 2016г.;
11. копия технического паспорта электрошкафа ЭШ-3М;
12. фототаблицы №1-6;
13. документы, подтверждающие устранение нарушений, выявленные в ходе проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор  Н.Н. Новиков


главный государственный инспектор  А.В. Карпов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (последнее – если наличие), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

“ 24 ” марта 20 17 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)